

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

Pojasnilo št. 3

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

za

Celovito obnova objektov CP Hrušica

Oktober 2020

V skladu s členom 9. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila:

Odgovori na vprašanja ponudnikov:

Vprašanje 1: Prosimo vas za dodatna pojasnila pri Upravni stavbi; 1.2.1.4 Zidarska dela, poz. od 0018 do 0028 - požarno tesnenje in sicer: za vsako pozicijo posebej potrebujemo podatek ali gre za tesnenje pri prehajanju elektro inštalacij (kablov) oz. ali za tesnenje pri prehajanju strojnih inštalacij (če so to cevi - kakšen tip cevi je). V primeru, da preboje prehajajo gorljive cevi oz. cevi z gorljivo izolacijo bo potrebno upoštevati tudi požarne manšete, to pa lahko občutno vpliva na povišanje cene.

Odgovor: Požarno tesnenje prehodov strojnih instalacij je zajeto v popisu strojnih instalacij, kjer so zajeti vsi elementi potrebni za tesnenje. V popisu elektro instalacij je zajeto tesnenje prehodov kablovja.
Požarno tesnenje je potrebno izvesti na prehodih požarnih sektorjev.

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.**