








AB PILOTI Ø100;
dolžine l=15.00m;
kos: 3+4
prerez
M=1:50



DETAJL "x"-montažni obroč;
kom 8/pilot, e=2,00m



detajl W
M1:10



Palice - specifikacija					
ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]
PILOT Ø100-15m (1 kos)					
1		32	6.30	22	138.60
2		12	250.88	1	250.88
3		20	2.83	8	22.64
4		20	3.76	2	7.52
5		12	0.50	32	16.00
6		20	0.55	32	17.60
7		32	12.00	22	264.00

Palice - izvleček			
Ø [mm]	lgn [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
S500-REBRASTO, Ø <= 12 mm			
12	266.88	0.920	245.53
Skupaj (S500-REBRASTO, Ø <= 12 mm)			245.53
S500-REBRASTO, Ø > 12 mm			
20	47.76	2.470	117.97
32	402.60	6.474	2606.43
Skupaj (S500-REBRASTO, Ø > 12 mm)			2724.40
Skupaj za 1 pilot			2969.93
Skupaj za 7 pilotov			20789.51

OPOMBA:
- Pred pričetkom del preveriti dimenzije navedene v načrtu.
- O morebitnih napakah in neskladjih obvestiti odgovornega projektanta.

POGOJI ZA IZVEDBO ARMIRANOBETONSKIH ELEMENTOV						SIST EN 206-1, SIST 1026		
ELEMENT KONSTRUKCIJE	MATERIAL					ZAŠČITNA PLAST [mm]		
	tlačna trdnost	izpostavljenost	posed razlez	vsebnost kloridov	vodotesn ost	D _{max}	zunaj spodaj	notri zgoraj
Piloti	C30/37	XC2, XF1, XA1	S3	CI 0'20	PV-I	16	100	100
Povezovalna greda	C30/37	XC4, XF2, XD1	S4	CI 0'20	PV-II	32	50	50
AB zid in plošča	C30/37	XC4, XF2, XD1	S4	CI 0'20	PV-II	32	50	50
Podložni beton za drenažo	C12/15	XC1, XA1						
Drenažni beton	C12/15, dre-nažni	XC1, XA1						
Podložni beton greda	C12/15	X0						
ARMATURA						SIST EN 10080, SIST EN 1992-1-1		
ELEMENT KONSTRUKCIJE	oznaka	razred duktilnosti	f _{yk} [MPa]	f _{tk} / f _{yk}	ε _{uk} [%]			
vsi armiranobetonski elementi	B500	B	500	>1'08	>5'00			

Avtocesta / Highway			
A1 Šentilj - Srmin			
Odsek / Road Section			
0638 Slovenske Konjice - Dramlje od km 2,445 do km 2,721			
Objekt / Structure			
Vzdrževalna dela v javno korist			
Investitor / Investor		DARS	
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, SI-3000 Celje			
Naročnik / Client			
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, SI-3000 Celje			
Vodilni partner / Leading partner			
Odgovorni vodja projekta / Project Manager		Id. št. / ID No.	Št. projekta / Project No.
			331180151-PS
Projektant načrta / Designer			Vrsta projekta / Stage
			PZI
Odgovorni projektant načrta / Responsible Designer		Id. št. / ID No.	Načrt / Design
Projektant sodelavec / Associate Designer		Id. št. / ID No.	3/1 Načrt pilotne stene
Izdovalec risbe / Draftsperson			Št. načrta / Design No.
			331180151-PS-GK
			Vrsta risbe / Drawing Type
			Armatura
			Merilo / Scale
			1:50
Ime risbe / Drawing Title			Stanje risbe / Drawing Status
Načrt pilotov Ø 100, L=15m			po recenziji
P116-P118, P66-P69			Št. risbe / Drawing No.
			5.1.04
Št. odseka		Vrsta dokumentacije	Datum / Date
0638	Arhivska št.	004.2162	maaj 2019
		Šifra priloge	Različica / Revision
		G.271	01
Prostor za črtno kodo			