

ELEA IC d.o.o.
Dunajska cesta 21

SI-1000 LJUBLJANA

Plinovodi d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11b
p.p. 3720, 1001 Ljubljana, Slovenija

T: +386 1 58 20 700,
F: +386 1 58 20 701
IBAN: SI56 0310 0100 2465 515, SKB d.d., Ljubljana
IBAN: SI56 0292 3025 4424 156, NLB d.d., Ljubljana
ID za DDV: SI31378285

Datum: 22.07.2019

Znak: S19-364/P-MP/ŠK

Zadeva: DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji - Pilotna stena od km 2,445 do km 2,721, Avtocesta A1 Šentilj - Srmin Odsek 0638 Slovenske Konjice - Dramlje od km 2,445 do km 2,721 - mnenje k projektnim rešitvam

V zvezi z vašo vlogo št. 331180151_PLIN-S, z dne 27.06.2019, ki smo jo prejeli dne 11.07.2019 in predloženimi prilogami (PZI, št. projekta 331180151-PS, 3/3 Načrt varovanja plinovoda, št. načrta 331180151-PS -P, maj 2019, izdelal Projekt d.d. Nova Gorica in dne 18.6.2019, dne 3.7.2019 in dne 9.7.2019 prejete dopolnitve), ugotavljamo, da je predvidena širitev avtoceste na območju prečkanja le-te z obstoječim prenosnim plinovodom R21A, POČP Šmarje pri Jelšah - MRP Slovenske konjice (premer 150 mm, tlak 50 bar, stacionaža cca. 11524 m, občina SLOVENSKE KONJICE) v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o., kot operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina. Prenosni plinovod se zaščiti z AB okvirno konstrukcijo.

Na zadevnem območju poteka tudi načrtovani prenosni plinovod M9 Kidričevo - Vodice, za katerega poteka postopek priprave državnega prostorskega načrta.

Družba Plinovodi d.o.o. na podlagi 465. člena Energetskega zakona (EZ-1, Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) in na podlagi 31. člena Gradbenega zakona (GZ, Ur. list RS, št. 61/2017) izjavlja:

PROJEKTNE REŠITVE v PZI, št. projekta 331180151-PS, 3/3 Načrt varovanja plinovoda, št. načrta 331180151-PS -P, maj 2019, izdelal Projekt d.d. Nova Gorica in dne 18.6.2019, dne 3.7.2019 in dne 9.7.2019 prejete dopolnitve za objekt »Pilotna stena od km 2,445 do km 2,721, Avtocesta A1 Šentilj - Srmin«, investitorja DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, **SO USTREZNE**, saj so bili v projektni dokumentaciji upoštevani predhodno izdani projektni pogoji št. S18-576/P-PU/RKP, z dne 15.11.2018.


O posegu je potrebno obvestiti Službo vzdrževanja (tel. št. 01-58-20-700) najmanj 10 dni pred zakoličenjem oz. pričetkom del.

Pripravil
mag. Mladen Pajk, univ. dipl. inž. str.

Vodja Službe za investicije
Zoran Crnjak, univ. dipl. inž. grad.



Plinovodi 04
d.o.o.



PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.; Ljubljana;
Okrožno sodišče v Ljubljani; matična št.: 1954288000; osnovni kapital: 98.733.790,00 EUR.