

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

POGLAVJE 2

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
in
PONUDBENI PREDRAČUN

za

PREGLEDI GASILNIKOV TER PREGLEDI IN PREIZKUSI HIDRANTNEGA OMREŽJA

(int. ev. št. 000069/2024)

I. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

1. Predmet javnega naročila

Predmet naročila je izvajanje predpisanih rednih letnih pregledov in preizkusov hidrantnega omrežja in gasilnikov v naslednjih petih letih v objektih (AC baze in izpostave, cestninsko uporabniški centri, poslovni objekti, predori na avtocestnem omrežju) v upravljanju družbe DARS d.d.

1.1 Pregledi in preizkusi hidrantnega omrežja ter gasilnikov morajo biti opravljeni na terenu (na vseh spodaj navedenih lokacijah družbe DARS) v skladu z veljavnimi predpisi v RS za to področje (Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (Ur. l. RS, št. 22/95, 102/09 in 60/20) ter Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Ur. l. RS, št. 108/04, 116/07, 102/09 in 55/15) ter standardih.

1.2 Ponudnik se obvezuje, da bo za izvajanje vzdrževalnih del določil samo strokovno usposobljene in pooblaščen delavce. Serviser, ki vzdržuje gasilnike, mora imeti uspešno opravljen preizkus znanja pri proizvajalcu, pooblaščenemu zastopniku, uvozniku ali distributerju vsaj za naslednje tipe aparatov: Pastor, Gloria, Total, ITPP, Mobiak, Gallus in Fipis/GEN. Morebitne strokovne napake svojih zaposlenih bo odpravil na lastne stroške.

1.3. Izbrani ponudnik bo moral pred pričetkom del z naročnikom skleniti pisni sporazum, s katerim se ureja skupne varnostne ukrepe, skupno organizacijo varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požari, kot tudi obveznosti in pravice delavcev, ki jim je naložena odgovornost za zagotovitev varnih delovnih pogojev na skupnih deloviščih na območju avtocest in v delovnih prostorih v upravljanju DARS d. d.

1.4. Pogodba se bo sklenila za obdobje 60 mesecev (5 let).

1.5. Navedena oprema in lokacije v tehničnih zahtevah so okvirne (so popis trenutnega stanja) in se lahko tekom trajanja pogodbe spremenijo (možne dodatne nove lokacije ali ukinjene obstoječe lokacija ali se doda oz. odvzame obstoječo opremo). Izvajalec mora tudi v teh primerih opraviti vse zakonsko predpisane preglede po enotnih cenah, ki jih je določil v predračunu. Po preteku enega leta se cena lahko spremeni glede na rast indeksa cen življenjskih potrebščin pod pogoji, kot je to določeno v 6. členu Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo osebe javnega sektorja (Uradni list RS - 1/04). Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša 75 % povišanja indeksa. Valorizacija se prizna na predlog izvajalca. Ostale storitve, ki niso zajete v predračunu, bo izvajalec opravil po predhodno dostavljenem in s strani naročnika potrjenem ceniku ali ponudbi. Cene bo naročnik preveril na trgu.

2. Tehnični del pregleda in preizkusa mora zajemati

2.1. Cena pregleda in preizkusa hidrantov mora vključevati: izvedbo v skladu z veljavnim Pravilnikom o preizkušanju hidrantnih omrežij. Hidrantne omarice mora pogodbeni izvajalec odpreti, preveriti ali je v njih vsa oprema in je ustrezna: ročniki celi in uporabni (se lahko odpirajo in zapirajo), cevi niso preperete in so pravilno zvite (cev mora biti zvita kot se zahteva za gašenje ("dvojno zvite" obe spojki skupaj - NE enojno oz. "strojno"), ključ za spojke, ključ za hidrant v dobrem stanju). Morebitno previjanje cevi se bo dodatno obračunalo po predhodno potrjenem ceniku. Pregled mora vsebovati tudi ponovno plombiranje (plombo) hidrantne omarice z oznako (nalepko) z datumom pregleda in nazivom izvajalca pregleda ter izdelavo hidrantnega lista po veljavnem Pravilniku o preizkušanju hidrantnih omrežij, katerega mora posredovati naročniku.

2.2. Redni pregledi se praviloma izvajajo med delovniki med 7:00 in 15:00 uro, po potrebi pa tudi v času izvajanja drugih vzdrževalnih del na objektih. Izvajanje pregledov v predorih bo moral izbrani izvajalec opravljati skupaj z drugimi vzdrževalnimi deli tudi v soboto ali nedeljo oz. v nočnem času, ker je potrebno dela opraviti v zavarovanem delovišču (zaradi varnosti in pretočnosti prometa, se predore praviloma ne zapira podnevi oz. med delavniki). Tudi te preglede bo moral opraviti po enotnih cenah iz predračuna.

2.3. Izvajalec bo moral o vseh pregledih v območju ceste predhodno obvestiti naročnika in se z njim uskladiti o terminu in potrebnem zavarovanju delovišča s postavitvijo začasne prometne signalizacije

(postavitve zapore). Če bo izvajalec svoje delo izvajal znotraj zapore brez prekinitve, mu naročnik stroškov postavitve zapore ne bo zaračunal.

2.4. Cena pregleda gasilnika mora vključevati: preglede po navodilih proizvajalca aparata (splošni vizualni pregled, pregled razpršilne šobe oz. cevi, kontrola mase gasila in po potrebi dodajanje manjkajočega gasilnega sredstva, pregled ventila in posode, kontrola tlaka, kontrola gasilnega sredstva, nalepka pregleda z datumi in plombo - kjer je ni). Izbrani izvajalec bo moral označiti pregledane gasilnike z oznako (nalepko), ki mora vsebovati min. podatke kdo je opravil pregled, datum pregleda in datum naslednjega pregleda) in izdelati zapisnik ter ga priložiti naročniku o pregledih le teh na posamezni lokaciji s seznamom pregledanih aparatov, ki vsebuje podatke o tipu in nahajališču gasilnika, proizvajalcu, serijski številki, letu proizvodnje ter morebitne opombe. V sklopu rednega pregleda se lahko dodatno obračuna le potrebni tlačni preizkus jeklenke po predhodno potrjenem ceniku.

2.5. Gasilniki (ponujeni v predračunu ali po ceniku) morajo imeti naslednjo min. gasilno učinkovitost: S2 ali S3 (Minimalna gasilna sposobnost gasilnika po SIST EN 3 mora biti 21 A in 113 B), gasilnika S6 (Minimalna gasilna sposobnost gasilnika po SIST EN 3 mora biti 34 A in 113 B), gasilnika S9 (Minimalna gasilna sposobnost gasilnika po SIST EN 3 mora biti 43 A in 233 B), gasilnika CO2-5 kg (Minimalna gasilna sposobnost gasilnika po SIST EN 3 mora biti 89 B).

2.6. Tlačne cevi morajo biti tkane iz poliestrske preje z gladko podlogo iz EPDM gume odporno na staranje ter ustrezati standardom EN 14540/DIN 14811. Vse dobavljene nove hidrantne cevi morajo biti dvojno zvite (za potrebe gasilcev in ne enojno)!

3. Plan pregledov

Vrstni red pregledov se bo vršil po predhodnem dogovoru s skrbnikom pogodbe na podlagi terminskega plana.

4. Obračun dela

V enotni ceni pregleda morajo biti vključeni tudi vsi stroški izdaje zapisnikov, poročil, nalepk o pregledih in preizkusih, plombe, potni stroški, dodatek za nočno delo, nadure ter dnevnice. Izbrani izvajalec bo moral pri obračunu vsake opravljene storitve predložiti delovni nalog, ki je podpisan s strani predstavnika naročnika na posamezni lokaciji in serviserja, ki je opravil delo. Na delovnem nalogu mora biti naveden tudi material, v kolikor je bil uporabljen pri servisu in št. pogodbe.

Stroški zamenjanega materiala in drugih storitev morajo biti navedeni na delovnem nalogu in se bodo obračunali po predhodno potrjeni ponudbi, čemur je namenjena postavka Rezervirana sredstva za potrebne storitve in material po ceniku. Cene v ponudbi morajo biti tržne in se bodo preverjale s strani naročnika.

Lokacije pregledov z okvirnimi količinami opreme za varstvo pred požarom

| Zap. št. | AC baza, Izpostava oz. CP | Hidranti | Gasilniki od S-1 do S-5 | Gasilniki S-6, S-9, CO2-5 in CO2-10 | Gasilniki CO2 -30, CO2 -50 in S-50 |
|----------|------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | ACB Postojna | 132 | 400 | 605 | 25 |
| 2. | Izpostava Vipava | 35 | 100 | 130 | 7 |
| 3. | Izpostava Logatec | 16 | 120 | 130 | 7 |
| 4. | Predor Barnica | 35 | 0 | 130 | 0 |
| 5. | Predor Podnanos | 60 | 0 | 170 | 0 |
| 6. | Pokriti Vkop Rebrnice 1 in 2 | 0 | 0 | 120 | 0 |
| 7. | CUT Fernetiči | 6 | 0 | 25 | 0 |
| 8. | CP Nanos | 25 | 0 | 80 | 0 |
| 9. | CP Bazara | 17 | 0 | 40 | 0 |
| 10. | ACB Slovenske Konjice | 90 | 270 | 380 | 12 |
| 11. | CP Tepanje | 32 | 30 | 120 | 0 |
| 12. | Predor Pletovarje | 90 | 0 | 160 | 0 |
| 13. | Predor Golo rebro | 85 | 0 | 160 | 0 |
| 14. | Bivši CUT Lopata | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 15. | ACB Ljubljana | 145 | 370 | 620 | 20 |
| 16. | NC Dragomelj | 0 | 0 | 140 | 0 |
| 17. | Predor Šentvid | 195 | 0 | 750 | 5 |
| 18. | Izpostava Dob | 35 | 110 | 160 | 20 |
| 19. | Predor Golovec | 70 | 0 | 130 | 0 |
| 20. | CP Dob | 35 | 0 | 120 | 0 |
| 21. | CP Log | 15 | 10 | 120 | 0 |
| 22. | ACB Hrušica | 130 | 152 | 550 | 25 |
| 23. | CP Hrušica | 15 | 0 | 130 | 0 |
| 24. | Izpostava Podtabor | 15 | 120 | 140 | 25 |
| 25. | Predor Karavanke | 260 | 0 | 300 | 0 |
| 26. | Predor Ljubno | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 27. | CP Torovo | 30 | 0 | 50 | 0 |
| 28. | ACB Maribor | 80 | 220 | 280 | 7 |
| 29. | CP Pesnica + RNC Pesnica | 30 | 0 | 80 | 0 |
| 30. | Izpostava Ptuj | 35 | 150 | 210 | 7 |
| 31. | CP Prepolje | 15 | 0 | 50 | 0 |
| 32. | Predor Log | 0 | 0 | 60 | 0 |
| 33. | Predor Močna (Maribor) | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 34. | Predor Vodole-Malečnik | 0 | 0 | 90 | 0 |
| 35. | Bivši CUT Maribor | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 36. | CUT Grabonoš | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 37. | CUT Gruškovje | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 38. | CUT Obrežje | 0 | 0 | 15 | 0 |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| 39. | CP Kompolje | 40 | 0 | 60 | 0 |
| 40. | ACB Kozina | 80 | 330 | 230 | 15 |
| 41. | Izpostava Bertoki | 0 | 60 | 125 | 7 |
| 42. | CP Videž | 30 | 0 | 75 | 0 |
| 43. | CP Divača | 22 | 0 | 30 | 0 |
| 44. | CP Senožeče | 15 | 0 | 30 | 0 |
| 45. | CP Dane | 25 | 0 | 50 | 0 |
| 46. | Predor Kastelec | 280 | 0 | 350 | 0 |
| 47. | Predor Dekani | 290 | 0 | 350 | 0 |
| 48. | Predor Markovec | 250 | 0 | 500 | 0 |
| 49. | ACB Vransko | 100 | 250 | 440 | 15 |
| 50. | Predor Jasovnik | 165 | 0 | 360 | 0 |
| 51. | Predor Ločica | 100 | 0 | 190 | 0 |
| 52. | Predor Trojane | 330 | 0 | 490 | 0 |
| 53. | Predor Podmilj | 75 | 0 | 165 | 0 |
| 54. | Celje | 30 | 0 | 150 | 0 |
| 55. | ACB Novo mesto | 85 | 220 | 300 | 7 |
| 56. | Predor Leščevo | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 57. | Izpostava Drnovo | 35 | 110 | 140 | 7 |
| 58. | CP Drnovo | 30 | 0 | 90 | 0 |
| 59. | CP Krško | 20 | 0 | 100 | 0 |
| 60. | ACB Murska Sobota | 130 | 240 | 320 | 20 |
| 61. | Predor Cenkova | 80 | 0 | 160 | 0 |
| 62. | CP Dragotinci | 15 | 0 | 75 | 6 |
| 63. | Mala počivališča ob avtocesti | 0 | 0 | 60 | 0 |
| | Skupaj: | 3955 | 3262 | 11260 | 237 |

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d. d.

II. PONUDBENI PREDRAČUN

Predmet javnega naročila:

PREGLEDI GASILNIKOV TER PREGLEDI IN PREIZKUSI HIDRANTNEGA OMREŽJA

Int. št. naročila pri naročniku: **000069/2024**

Ponudnik:

Rok izvajanja pogodbenih obveznosti je 60 mesecev od datuma sklenitve pogodbe.

Izjavljamo, da smo ponudili in izpolnili vse pozicije iz ponudbenega predračuna, ki ga nudimo.

Strinjamo se, da so razpisane količine na enoto mere in so okvirne. Količine niso dokončne in se prilagajajo konkretnim potrebam ter razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik ni zavezan naročiti celotnih količin.

Vse cene in vrednosti so izražene v evrih. Cena/EM ne vsebuje DDV. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni blaga so zajeti vsi stroški v zvezi s predmetnim javnim naročilom.

V ceni/EM so zajeti vsi stroški vključno s stroški dostave blaga na lokacijo naročnika.

Ponudnik mora izpolniti priložen ponudbeni predračun v Excelovem dokumentu (Priloga - Ponudbeni predračun 069/2024 in jo izpolnjeno in podpisano priložiti ponudbi v pdf obliki.

V primeru, da ponudnik ne izpolni s **cenami** vseh pozicij ponudbenega predračuna, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka izbire.

Če bo v tabeli, cena/EM za posamezen izdelek vpisana vrednost 0,00 ali vpisan kakršen koli znak (npr. "/", "-", "Ø...") ali bo celica za vpis Cene/EM prazna (brez znakov), bo naročnik smatral, da ponudnik ne ponuja zahtevane pozicije v prilogi za ocenjevanje in bo takšno ponudbo izločil iz postopka javnega naročanja.

Ponudnik izpolni tabelo ponudbenega predračuna tako, da elektronsko, v Excelovi preglednici, za vsako postavko vpiše Ceno/EM brez DDV v EUR, na dve (2) decimalki natančno, v stolpcu "vrednost" pa se skupna vrednost postavke izpiše avtomatično zaokroženo na (2) dve decimalni mesti.

OPOZORILO PONUDNIKOM: V kolikor ponudnik ne vnese vseh cen, Excel izračuna ne prikaže.

Ostalih vsebin iz ponudbenega predračuna ponudnik ne sme spreminjati, v nasprotnem primeru bo naročnik tako ponudbo izločil.

Priloga - Ponudbeni predračun - 069-2024 je priložena v Excelovem dokumentu.

datum:

Podpis ponudnika:

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d. d.